



## YANGINA TEPKİ SINIFLANDIRMASI

### 4 Sınıflandırma ve Doğrudan Uygulama Alanı

#### 4.1 Sınıflandırma Referansı

Bu sınıflandırma TS EN 13501-1 + A1: 2010 standardı madde 11.8'e göre yapılmıştır.

#### 4.2 Sınıflandırma

Beyan Edilen Yangına Tepki Sınıfı : -

“İZOTERMAL” marka Isı Yalıtım Kaplaması ürünün yangın karşısındaki davranışına bağlı olarak belirlenen sınıfı:

Tespit Edilen Yangına Tepki Sınıfı : A1

| Yangın Davranışı | Duman Oluşumu          | Alevli Damlacıklar     |
|------------------|------------------------|------------------------|
| A1               | Sınıflandırılmamıştır. | Sınıflandırılmamıştır. |

Yangına Tepki Sınıfı: A1

#### 4.3 Uygulama Alanı

Bu sınıflandırma aynı formülasyonla aynı tipte üretilmiş aynı isimdeki ürünler için geçerlidir.

### 5 Sınırlamalar

TS EN 13501-1 + A1: 2010 standardı yayınlandığında, sınıflandırma raporunun geçerlilik süresi ile ilgili herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Bu sınıflandırma raporu mamulün tip onayı ya da belgesi değildir.

Sınıflandırma raporu sonu.



Denetim Sorumlusu  
Sıfırlama Sorumlusu

Kontrol Eden  
Review

Onaylayan  
Approved by

Sıfırlama Sorumlusu  
Sıfırlama Sorumlusu

